



TEST DE CONCENTRATION Thermonett® Protecteur



Photo non-contractuelle

PRESENTATION

Le **Test de concentration** est un kit facile d'emploi, à utiliser pour toutes les installations dans lesquelles à été introduit l'inhibiteur de corrosion et de tartre **Thermonett® Protecteur**.

Ce test permet de vérifier que la concentration en **Thermonett® Protecteur** dans l'installation est suffisante pour assurer une protection optimale contre l'apparition de tartre ou d'oxydes métalliques.

Le kit comprend :

- 1 tube test
- 10 comprimés N°1
- 10 comprimés N°2

UTILISATION

Si **Thermonett® Protecteur** vient d'être ajouté à l'eau de l'installation, laisser circuler pendant au moins une heure afin que le produit soit uniformément réparti dans le circuit avant d'utiliser le **Test de concentration**.

Placer un comprimé n° 1 et un comprimé n° 2 dans le tube test, puis remplir le tube jusqu'au bord avec de l'eau prélevée dans le circuit, boucher le tube et agiter vigoureusement.

Laisser reposer 5 minutes puis agiter pour que la couleur se révèle.

Positionner le tube contre la partie blanche du nuancier : s'il y a suffisamment de **Thermonett® Protecteur** pour protéger l'installation, le contenu du tube est d'un jaune identique ou plus foncé que le jaune du nuancier ; si le contenu du tube est d'un jaune plus clair, ajouter un peu de **Thermonett® Protecteur** et répéter le test.

Après usage, rincer le tube soigneusement à l'eau du robinet.

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Copyright© 2009 - dehon service SA - Tous droits réservés.

Direction et services : 26, avenue du Petit Parc - 94683 Vincennes Cedex
Tél. : 01 43 98 75 00 – Fax : 01 43 98 21 51
E-mail : contact@climalife.dehon.com

Siège social : 4, rue de la Croix-Faubin - 75011 Paris

www.climalife.dehon.com

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 5.100.000 €- 310 259 205 RCS Paris